

平成26年度 処分場施設の維持管理記録(月次)

【各施設毎に異常の有無、機能性を毎日点検し月次集約】

点 検 実 施 月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
区分	細 別	月次集約日	4月30日	5月30日	6月30日	7月31日	8月29日	9月30日	10月31日	11月28日	12月26日	1月30日	2月27日	3月31日
管理棟	門扉・フェンス	破損	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	トラックスケール	異常値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	気象観測装置	異常警報	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
埋立地	搬入道路	冠水・陥没	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	飛散防止フェンス	破損等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	護 岸	変状や損傷等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	遮 水 工	保有水位、遮水材の異常等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	展開検査ヤード	コンクリートの亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ダンピングヤード	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ダンピングシュート	変状や損傷等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	台船・引き船	異常等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
洗車ヤード	異常水位や損傷等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
余水処理施設	原 水 槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	凝 集 槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	中 和 槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	砂ろ過設備	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	活 性 炭 設 備	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	各水質検査機器	異常等	◎	◎	◎	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	アルカリ貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	酸 貯 留 槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	各 種 ポ ン プ	異音等	◎	◎	▲	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	各 種 送 出 配 管	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	操 作 盤	スイッチ異常等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
処理設備の機能	異常等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
異常発生時の処置	点検の項目、場所 講じた処置の内容			6/11 ろ過原水ポンプ異音発生、芯出し調整	7/4 原水用SS計COD計のセルに付着したスケールを洗浄除去	8/18 放流水用SS計の誤計測(8/11、12)防止のため余水処理施設の槽内壁面を清掃								

◎ 異常なし △ 要注意 ▲ 不具合があったが修繕
× 異常あり ○ 定期点検 ※ 休転中(オーバーホール)