

【放流水】

項目		単位	排出基準	平成27年					平成28年						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日				H27.5.21	H27.6.4	H27.6.19	H27.8.3	H27.9.24	H27.10.13	H27.11.10	H27.12.8	H27.12.25	H28.1.29	H28.3.25	H28.3.25
採取日				H27.4.22	H27.5.21	H27.6.4	H27.7.15	H27.8.3	H27.9.14	H27.10.13	H27.11.10	H27.12.8	H28.1.8	H28.2.23	H28.3.8
採水時刻				12:45	11:45	11:00	11:40	10:20	11:45	11:35	11:10	11:30	11:15	13:15	11:25
天候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
気温				16.2	19.0	23.7	25.6	29.2	23.6	20.6	21.8	13.0	7.6	8.5	14.7
水温		℃		17.7	21.5	23.7	26.9	30.8	25.1	18.6	19.2	12.7	7.3	7.1	14.0
一般項目	水素イオン濃度(pH)		6.0以上9.0以下(※)	7.4	7.9	7.7	8.2	7.2	7.2	7.3	7.2	6.9	7.4	7.1	7.0
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	20以下(※)	3.8	3.7	3.7	3.0	3.8	3.9	3.6	3.5	4.2	4.2	6.0	5.7
項目	浮遊物質(SS)	mg/l	10以下(※)	0.5未満	0.9	1.4	0.5未満	1.2	0.5未満	0.8	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	窒素含有量	mg/l	120以下	1.6	1.7	1.8	1.3	1.9	1.9	1.8	1.9	2.2	2.5	2.0	2.2
健康項目	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと					不検出							
	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg/l	0.005以下					0.0005未満							
健康項目	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1以下					0.005未満							
	鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下					0.01未満							
健康項目	有機リン化合物	mg/l	1以下					0.1未満							
	六価クロム化合物	mg/l	0.5以下					0.33							
健康項目	砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下					0.005未満							
	シアン化合物	mg/l	1以下					0.1未満							
健康項目	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下					0.0005未満							
	トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下					0.002未満							
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下					0.0005未満							
	ジクロロメタン	mg/l	0.2以下					0.02未満							
健康項目	四塩化炭素	mg/l	0.02以下					0.002未満							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下					0.004未満							
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下					0.02未満							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下					0.04未満							
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下					0.001未満							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下					0.006未満							
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下					0.002未満							
	チウラム	mg/l	0.06以下					0.005未満							
健康項目	シマジン	mg/l	0.03以下					0.003未満							
	チオベンカルブ	mg/l	0.2以下					0.001未満							
健康項目	ベンゼン	mg/l	0.1以下					0.01未満							
	セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下					0.002未満							
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下					0.005未満							
	ぼう素及びその化合物	mg/l	230以下					0.5							
健康項目	ふっ素及びその化合物	mg/l	15以下					1.0							
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物	mg/l	200以下					1.3							
健康項目	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/l	5以下					0.5未満							
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/l	30以下					0.5未満							
健康項目	フェノール類含有量	mg/l	5以下					0.02未満							
	銅含有量	mg/l	3以下					0.02未満							
健康項目	亜鉛含有量	mg/l	2以下					0.06							
	溶解性鉄含有量	mg/l	10以下					0.03未満							
健康項目	溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下					0.05							
	クロム含有量	mg/l	2以下					0.34							
健康項目	大腸菌群数	個/cm3	日間平均3000以下					0							
	燐含有量	mg/l	16以下					0.05未満							
健康項目	ダイオキシン類	pgTEQ	10以下					0.0062							

注) ※は、より厳しい自主基準を設定しています。