

【放流水】2019年度

項目		単位	排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日				2019.05.24	2019.05.31	2019.07.02	2019.07.26	2019.09.25	2019.10.09	2019.11.13	2019.12.6	2020.1.7	2020.1.29	2020.3.18	2020.3.31
採取日				2019.04.22	2019.05.09	2019.06.04	2019.07.02	2019.08.02	2019.09.12	2019.10.15	2019.11.12	2019.12.10	2020.1.9	2020.2.7	2020.3.13
採水時刻				11:25	11:55	11:10	11:15	11:50	11:50	11:05	11:25	11:15	11:20	11:10	13:45
天候				晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
気温				22.4	17.9	26.4	22.4	32.0	29.1	22.1	20.2	14.0	11.6	5.9	14.5
水温		℃		19.0	18.7	23.3	24.4	31.6	28.0	20.5	17.1	10.5	10.0	7.0	12.0
一般項目	水素イオン濃度(水素指数)(pH)		6.0以上9.0以下(※)	8.6	8.8	8.9	8.8	8.7	8.1	7.6	7.0	8.5	8.6	8.0	8.7
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	20以下(※)	3.2	3.5	3.4	3.0	3.7	7.8	4.8	4.9	6.3	6.0	5.4	1.8
	浮遊物質(SS)	mg/L	10以下(※)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.8	0.8	1.1	1.3	4.2	5.2	2.9	3.7
	窒素含有量	mg/L	120以下	2.3	2.2	2.2	1.9	2.4	1.3	0.9	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1
健康項目	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと					0.0005未満							
	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg/L	0.005以下					0.0005未満							
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下					0.003未満							
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
	有機リン化合物	mg/L	1以下					0.1未満							
	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下					0.04							
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.005未満							
	シアン化合物	mg/L	1以下					0.1未満							
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下					0.0005未満							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.0005未満							
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下					0.02未満							
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下					0.002未満							
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下					0.004未満							
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下					0.02未満							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下					0.04未満							
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	3以下					0.001未満							
	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下					0.006未満							
	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下					0.002未満							
	等項目	チウラム	mg/L	0.06以下					0.005未満						
シマジン		mg/L	0.03以下					0.003未満							
チオベンカルブ		mg/L	0.2以下					0.001未満							
ベンゼン		mg/L	0.1以下					0.01未満							
セレン及びその化合物		mg/L	0.1以下					0.019							
1,4-ジオキサン		mg/L	0.5以下					0.005未満							
ほう素及びその化合物		mg/L	230以下					3.0							
ふっ素及びその化合物		mg/L	-					3.1							
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/L	200以下					1.5							
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		mg/L	5以下					0.5未満							
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)		mg/L	30以下					0.5未満							
フェノール類含有量		mg/L	5以下					0.02未満							
銅含有量	mg/L	3以下					0.02未満								
亜鉛含有量	mg/L	2以下					0.02未満								
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下					0.03未満								
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下					0.03未満								
クロム含有量	mg/L	2以下					0.04								
大腸菌群数	個/cm3	日間平均3000以下					0								
燐含有量	mg/L	16以下					0.05未満								
ダイオキシン類	pgTEQ/L	10以下					0.00037								

注) ※は、より厳しい自主基準を設定しています。

【放流水】2020年度

項 目		単位	排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日				2020/5/19	2020/6/1	2020/6/26	2020/8/25	2020/9/17	2020/11/4	2020/11/10	2020/12/9	2021/1/12	2021/2/1	2021/3/16	2021/3/30
採取日				2020/4/21	2020/5/7	2020/6/5	2020/7/21	2020/8/5	2020/9/16	2020/10/20	2020/11/26	2020/12/18	2021/1/12	2021/2/10	2021/3/10
採水時刻				11:15	11:55	11:05	11:15	11:55	13:25	11:05	10:35	11:35	11:45	11:55	11:45
天候				曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温				15.6	19.6	25.9	29.8	29.6	25.9	24.7	15.9	8.2	6.6	9.8	14.4
水温		°C		14.4	19.9	23.6	27.5	29.8	(※2) 25.2	18.6	14.9	7.3	4.7	7.7	11.5
一般項目	水素イオン濃度(水素指数)(pH)		6.0以上9.0以下(※)	8.7	8.4	8.7	8.7	8.3	(※2) 7.4	7.3	8.7	6.6	8.6	7.8	8.8
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	20以下(※)	6.0	4.7	4.6	5.5	4.3	(※2) 26	6.8	6.3	7.5	7.0	7.0	8.1
	浮遊物質(SS)	mg/L	10以下(※)	5.8	1.6	0.8	1.6	0.5未満	(※2) 0.5	5.1	0.5未満	0.5未満	0.8	2.1	1.5
	窒素含有量	mg/L	120以下	0.9	1.5	0.7	0.5	0.5	(※2) 1.1	0.9	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0
健康項目	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと					0.0005未満							
	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg/L	0.005以下					0.0005未満							
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下					0.003未満							
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
	有機リン化合物	mg/L	1以下					0.1未満							
	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下					0.04未満							
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.005未満							
	シアン化合物	mg/L	1以下					0.1未満							
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下					0.0005未満							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.0005未満							
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下					0.02未満							
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下					0.002未満							
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下					0.004未満							
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下					0.02未満							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下					0.04未満							
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	3以下					0.001未満							
	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下					0.006未満							
	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下					0.002未満							
	等項目	チウラム	mg/L	0.06以下					0.005未満						
シマジン		mg/L	0.03以下					0.003未満							
チオベンカルブ		mg/L	0.2以下					0.001未満							
ベンゼン		mg/L	0.1以下					0.01未満							
セレン及びその化合物		mg/L	0.1以下					0.012							
1,4-ジオキサン		mg/L	0.5以下					0.005未満							
ほう素及びその化合物		mg/L	230以下					4.0							
ふっ素及びその化合物		mg/L	-					4.1							
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物		mg/L	200以下					0.1未満							
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		mg/L	5以下					0.5未満							
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)		mg/L	30以下					0.5未満							
フェノール類含有量		mg/L	5以下					0.1未満							
銅含有量	mg/L	3以下					0.02未満								
亜鉛含有量	mg/L	2以下					0.02未満								
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下					0.03未満								
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下					0.03未満								
クロム含有量	mg/L	2以下					0.04未満								
大腸菌群数	個/cm3	日間平均3000以下					0								
燐含有量	mg/L	16以下					0.05未満								
ダイオキシン類	pgTEQ/L	10以下					0.000046								

注1) (※) より厳しい自主基準を設定

注2) (※2) 9月16日は放流しておらず、参考値

【放流水】2021年度

項目		単位	排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日				2021/5/26	2021/6/1	2021/6/28	2021/8/5	2021/10/5	2021/10/8	2021/11/1	2021/11/29	2021/12/20	2022/2/15	2022/3/14	2022/3/24
採取日				2021/4/26	2021/5/12	2021/6/10	2021/7/7	2021/8/27	2021/9/9	2021/10/7	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/18	2022/2/1	2022/3/1
採水時刻				11:20	11:10	11:20	12:00	12:00	12:20	11:10	11:30	11:35	11:20	11:55	11:50
天候				晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
気温				16.8	18.2	25.8	30.3	30.7	28.0	27.3	21.3	8.9	5.2	6.6	10.5
水温		°C		17.4	18.8	24.8	27.1	28.4	26.7	25.0	17.2	9.9	5.0	5.4	7.9
一般項目	水素イオン濃度(水素指数)(pH)		6.0以上9.0以下(※)	8.6	8.7	8.4	8.5	8.8	8.8	8.7	8.6	8.7	8.5	8.7	8.8
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	20以下(※)	8.1	8.8	5.3	4.6	4.3	4	3.7	3.7	4.1	3.8	4.3	3.8
	浮遊物質(SS)	mg/L	10以下(※)	0.8	1.5	1.2	0.9	1.4	1.4	1.0	0.5未満	1.1	0.5未満	0.5未満	0.7
	窒素含有量	mg/L	120以下	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0
健康項目	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと					0.0005未満							
	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg/L	0.005以下					0.0005未満							
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下					0.003未満							
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
	有機リン化合物	mg/L	1以下					0.1未満							
	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下					0.04							
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.005未満							
	シアン化合物	mg/L	1以下					0.1未満							
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下					0.0005未満							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.0005未満							
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下					0.02未満							
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下					0.002未満							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下					0.004未満							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下					0.02未満							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下					0.04未満							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下					0.001未満							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下					0.006未満							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下					0.002未満							
	等項目	チウラム	mg/L	0.06以下					0.005未満						
シマジン		mg/L	0.03以下					0.003未満							
チオベンカルブ		mg/L	0.2以下					0.001未満							
ベンゼン		mg/L	0.1以下					0.01未満							
セレン及びその化合物		mg/L	0.1以下					0.009							
1,4-ジオキサン		mg/L	0.5以下					0.005未満							
ほう素及びその化合物		mg/L	230以下					3.2							
ふっ素及びその化合物		mg/L	-					2.6							
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物		mg/L	200以下					0.4							
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		mg/L	5以下					0.5未満							
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/L	30以下					0.5未満								
フェノール類含有量	mg/L	5以下					0.1未満								
銅含有量	mg/L	3以下					0.02未満								
亜鉛含有量	mg/L	2以下					0.02未満								
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下					0.03未満								
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下					0.03未満								
クロム含有量	mg/L	2以下					0.04								
大腸菌群数	個/cm3	日間平均3000以下					0								
燐含有量	mg/L	16以下					0.05未満								
ダイオキシン類	pgTEQ/L	10以下					0.000023								

注1) (※) より厳しい自主基準を設定

【放流水】2022年度

項目		単位	排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日				2022/5/16	2022/6/14	2022/6/20	2022/8/15	2022/9/26	2022/10/3	2022/11/7					
採取日				2022/4/18	2022/5/16	2022/6/1	2022/7/13	2022/8/10	2022/9/8	2022/10/11					
採水時刻				11:15	11:35	11:35	11:30	11:35	11:55	11:25					
天候				晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇					
気温				18.0	19.9	23.2	29.3	32.3	27.2	17.3					
水温		°C		15.2	18.6	21.4	28.3	30.2	26.0	18.5					
一般項目	水素イオン濃度(水素指数)(pH)		6.0以上9.0以下(※)	8.9	8.8	8.7	8.9	8.8	8.5	8.9					
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	20以下(※)	3.7	3.4	3.7	3.8	4.4	4.2	4.0					
	浮遊物質(SS)	mg/L	10以下(※)	0.5	0.8	1.0	1.3	0.8	1.3	1.3					
	窒素含有量	mg/L	120以下	1.1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.1	1.0					
健康項目	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと					0.0005未満							
	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg/L	0.005以下					0.0005未満							
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下					0.003未満							
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
	有機リン化合物	mg/L	1以下					0.1未満							
	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下					0.12							
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.005未満							
	シアン化合物	mg/L	1以下					0.1未満							
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下					0.0005未満							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満							
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.0005未満							
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下					0.02未満							
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下					0.002未満							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下					0.004未満							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下					0.02未満							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下					0.04未満							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下					0.001未満							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下					0.006未満							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下					0.002未満							
	チウラム	mg/L	0.06以下					0.005未満							
健康項目	シマジン	mg/L	0.03以下					0.003未満							
	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下					0.001未満							
	ベンゼン	mg/L	0.1以下					0.01未満							
	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.008							
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下					0.005未満							
	ほう素及びその化合物	mg/L	230以下					2.2							
	ふっ素及びその化合物	mg/L	-					2.3							
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下					0.8							
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	5以下					0.5未満							
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/L	30以下					0.5未満							
健康項目	フェノール類含有量	mg/L	5以下					0.02未満							
	銅含有量	mg/L	3以下					0.02未満							
	亜鉛含有量	mg/L	2以下					0.02未満							
	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下					0.03未満							
	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下					0.03未満							
	クロム含有量	mg/L	2以下					0.12							
	大腸菌群数	個/cm3	日間平均3000以下					0							
	燐含有量	mg/L	16以下					0.05未満							
	ダイオキシン類	pgTEQ/L	10以下					0.0043							

注1) (※) より厳しい自主基準を設定